



221100141808

九安检测
J&A TESTING

雨水1月

检测报告

TEST REPORT

报告编号

HC220222-2

REPORT NO.

样品名称

雨水

SAMPLE DISCRPTION

委托单位

无锡益多环保热电有限公司

CLIENT

受检单位

无锡益多环保热电有限公司

INSPECTED COMPANY

检测类别

委托检测

TEST CATEGORY

中国检验检疫科学研究院南方测试中心

浙江九安检测科技有限公司

CAIQ Southern Testing Center

Zhejiang J&A Testing Technology Co., Ltd

浙江九安检测科技有限公司 / Zhejiang J&A Testing Technology Co., Ltd.

地址: 浙江省杭州市滨江区滨安路 1335 号 D 栋 2 层, 310053

Address: 2nd Floor, Building D, No.1335 Bin'an Rd., Binjiang District, Hangzhou, China, 310053

网址 Website: www.jatests.com

邮箱 Email: service@jatests.com

电话 Tel: 0571-56031800



检测报告
Test Report

报告编号 (Report No.): HC220222-2

第 1 页, 共 3 页 (Page 1 of 3)

委托单位 Client	无锡益多环保热电有限公司	地址 Address	无锡市新吴区城南路 158 号
采样方 Sampling Organization	浙江九安检测科技有限公司	采样地点 Sampling Location	无锡市新吴区城南路 158 号
采样日期 Sampling Date	2022.1.24	检测日期 Test Date	2022.1.24 - 2022.2.16
样品名称 Sample Description	雨水	检测类别 Test Category	委托检测
检测项目 Test Item	总磷, pH, 化学需氧量, 氨氮		
检测依据 Test Method	见报告内页		
评价标准 Evaluation Criterion	GB 8978-1996 《污水综合排放标准》		
检测结果 Test Result	见报告内页		
检测结论 Test Conclusion	/		
备注 Remark	/		



批准人
Approved by

仲华

审核人
Verified by

曹明

编制人
Edited by

于萍



检测报告
Test Report

报告编号 (Report No.): HC220222-2

第 2 页, 共 3 页 (Page 2 of 3)

表 1 检测项目及检测方法

样品名称	检测项目	检测方法
雨水	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989
	pH	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017



检测报告
Test Report

报告编号 (Report No.): HC220222-2

第 3 页, 共 3 页 (Page 3 of 3)

表 2 雨水检测结果						
采样点位				雨水总排口		
采样日期				2022.1.24		
样品编号				HC22022200201	HC22022200202	HC22022200203
检测项目	检出限	单位	限值	检测结果		
总磷	0.01	mg/L	0.5	0.16	0.18	0.17
pH	/	/	6-9	7.2	7.3	7.2
氨氮	0.025	mg/L	15	0.236	0.242	0.271
化学需氧量	4	mg/L	100	16	41	23

备注: 依据客户提供, 限值要求依据 GB 8978-1996 《污水综合排放标准》表 4 一级标准。

报告结束 Test Report End

